

# Bibliografie:

- Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- HGR nr.1739/2006 actualizată, pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- OMAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență cu modificările și completările ulterioare;
- OMAI 1427/2013 pentru aprobarea Dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor la unități sanitare;
- OMAI 166/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente;
- Normative tehnice specifice, în funcție de dotarea cu instalații a construcției;

Dispozițiile scrise, emise de către conducătorii unităților sanitare sunt (prevăzute la art. 17 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11 din OMAI 1427/2013):

**\* Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):**

- a) dispoziția de numire a personalului cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, (anexată copie atestat efectuare curs formare profesională);\***
- b) dispoziția privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților pe linia apărării împotriva incendiilor;\***
- c) dispoziția privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului (interzicere a fumatului);**
- d) dispoziția de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor, a amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu;**
- e) instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și atribuțiile salariaților la locurile de muncă;**
- f) dispoziția privind organizarea instruirii personalului;**
- g) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor pe timpul perioadelor caniculare sau secetoase;\***
- h) regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice activității desfășurate;**
- i) măsurile speciale de apărare împotriva incendiilor premergător și pe timpul sezonului rece.\***

Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt (prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2) din OMAI 1427/2013):

**\*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):**

- **a) extrasul din planul de analiză și acoperire a riscurilor al unității administrativ-teritoriale, în partea ce revine unității sanitare;\***
- **b) fișa obiectivului întocmită conform prevederilor legale în vigoare; \***
- **c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor; \***
- **d) documentația tehnică specifică, conform legii: scenariile de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu și altele asemenea;**
- **e) avizele/autorizațiile de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;**
- **f) certificatele EC, certificatele de conformitate, agrementele tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentele specifice de protecție utilizate;**
- **g) registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii de pe atestatele, autorizațiile persoanelor fizice/juridice care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea sau care efectuează servicii în domeniu; (dacă este cazul)**

Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt (prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2) din OMAI 1427/2013):

- **\*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):**
- **h) registrul pentru evidența permiselor de lucru cu foc;**
- **i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, dacă este constituit (conform criteriilor de performanță); \***
- **j) lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea domeniului de activitate al acestora, a termenului de valabilitate și a numărului de înregistrare a contractului; \***
- **k) planurile de protecție împotriva incendiilor; \***
- **l) evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției;\***
- **m) evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora; \***
- **n) rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență, dacă este înființat; \***

Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor sunt (prevăzute la art. 18 din OMAI 163/2007 coroborat cu art. 11, alin. (2) din OMAI 1427/2013):

- **\*Nu sunt necesare dacă numărul de angajați este mai mic de 10 (microintreprinderi):**
- **o) fișele de instruire în domeniul situațiilor de urgență, conform reglementărilor specifice;**
- **p) lista cu substanțe periculoase, clasificate potrivit legii;**
- **q) graficele de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera sau care se utilizează în caz de pericol;\***
- **r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;**
- **s) programele/planurile cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu;\***
- **ș) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;**

## Dotarea cu instalații de protecție împotriva incendiilor și mijloace de primă intervenție:

- Echiparea și dotarea construcțiilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din reglementările tehnice specifice
- La dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace de primă intervenție, stabilirea categoriilor și tipurilor, precum și a numărului și amplasării acestora se au în vedere următoarele:
  - a) asigurarea a cel puțin unui stingător de incendiu la o suprafață de 200 mp, dar minimum două stingătoare pe nivel;
  - b) locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile, precum căi de evacuare, coridoare, holuri, în zonele ieșirilor și alte asemenea spații și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;
  - c) înălțimea de montare și greutatea acestora să fie pe măsura capacităților fizice ale persoanelor care le utilizează;
  - d) să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu;